



# LABORATÓRIO DE PESQUISAS E ANÁLISES QUÍMICAS, FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS LTDA

www.isanalyses.com.br

## Relatório de ensaio - 2005065

### Dados do Cliente

**Cliente:** 1272 - FONTE SOUVITTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
**Endereço:** ESTRADA DO BOSQUE, 433 - ESTANCIA FIGUEIRA BRANCA - - SP CEP: 12340-000  
**CNPJ:** 33.660.695/0001-97

### Dados da Amostra

**Descrição:** ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS 20 LITROS - FONTE VIDA  
**Marca:** ELOVITTA **Fabricação:** 25/11/2022 **Validade:** 3 MESES

### Dados da Coleta

**Data da Coleta:** 25-11-2022 **Responsável:** CLIENTE  
**Temperatura da Coleta (°C):** - **Procedimento de Coleta:** CLIENTE

### Dados da Recebimento

**Data da Recebimento:** 25-11-2022 **Condições de Recebimento:** ADEQUADO  
**Temperatura da Amostra (°C):** AMBIENTE

### Parâmetros Bacteriológico

| Parâmetro                                   | Resultado | V.M.P    | L.Q. | Unidade | Método             | Data da Ensaio: |
|---------------------------------------------|-----------|----------|------|---------|--------------------|-----------------|
| Pseudomonas aeruginosa mL                   | Ausência  | Ausência | N/A  | A/P     | SMEWW – 23ª EDIÇÃO | 28-11-2022      |
| Esporos de Clostrídios sulfito redutores mL | Ausência  | Ausência | -    | P/A     | SMEWW – 23ª EDIÇÃO | 28-11-2022      |

\* Parâmetro terceirizado

### Conclusão

### Observações:

V.M.P: Valor Máximo Permitido (Tolerância para Amostra Indicativa)

N/A: Não se Aplica N/I: Não Informado

LQ: Limite de Quantificação

AP: Ausência ou Presença

UFC/g: Unidade Formadora de Colônia/grama

Nota 1: Este Laudo de Análise só pode ser reproduzido por inteiro, sem qualquer alteração. Reprodução Parcial, somente com prévia autorização da LS Analyses.

Nota 2: Os resultados apresentados neste documento têm significação restrita e se aplica somente a amostra colhida e parâmetros analisados.

Data de emissão do relatório: Santo André, 07-12-2022.



Lais Puls Ferretti

Lais Puls Ferretti



Verifique a autenticidade da assinatura.



## Relatório de ensaio - 2005065 A

### Dados do Cliente

**Cliente:** 1272 - FONTE SOUVITTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
**Endereço:** ESTRADA DO BOSQUE , 433 - ESTANCIA FIGUEIRA BRANCA - - SP CEP: 12340-000  
**CNPJ:** 33.660.695/0001-97

### Dados da Amostra

**Descrição:** ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS 20 LITROS - FONTE VIDA

**Marca:** ELOVITTA **Fabricação:** 25/11/2022 **Validade:** 3 MESES

### Dados da Coleta

**Data da Coleta:** 25-11-2022

**Responsável:** CLIENTE

**Temperatura da Coleta (°C):** -

**Procedimento de Coleta:** CLIENTE

### Dados da Recebimento

**Data da Recebimento:** 25-11-2022

**Condições de Recebimento:** ADEQUADO

**Temperatura da Amostra (°C):** AMBIENTE

### Parâmetros Bacteriológico

| Parâmetro            | Resultado | V.M.P | L.Q. | Unidade    | U   | Método                            | Data da Ensaio: |
|----------------------|-----------|-------|------|------------|-----|-----------------------------------|-----------------|
| Escherichia coli mL  | <1,1      | <1,1  | 1,1  | NMP/100mL  | -   | SMEWW, 9221 C e E. 23nd ed. 2017. | 28-11-2022      |
| Enterococcus mL      | <1,0      | <1,0  | 1,0  | UFC/100 mL | 10  | SMEWW 9230 C. 23nd ed. 2017.      | 28-11-2022      |
| Coliformes Totais mL | <1,1      | <1,1  | 1,1  | NMP/100mL  | 1,1 | SMEWW, 9221 C e E. 23nd ed. 2017. | 28-11-2022      |

### Parâmetros Físico-Químico

| Parâmetro    | Resultado | V.M.P | L.Q. | Unidade | U   | Método  | Data da Ensaio: |
|--------------|-----------|-------|------|---------|-----|---------|-----------------|
| pH (cliente) | 6,86      | 9,5   | 1    | N/A     | 0,1 | POPT 23 | 30-11-2022      |

\* Parâmetro terceirizado | U = Incerteza de medição do método

### Conclusão

### Observações:

V.M.P: Valor Máximo Permitido (Tolerância para Amostra Indicativa)

N/A: Não se Aplica N/I: Não Informado

LQ: Limite de Quantificação

AP: Ausência ou Presença

UFC/g: Unidade Formadora de Colônia/grama

Nota 1: Este Laudo de Análise só pode ser reproduzido por inteiro, sem qualquer alteração. Reprodução Parcial, somente com prévia autorização da LS Analyses.

Nota 2: Os resultados apresentados neste documento têm significação restrita e se aplica somente a amostra colhida e parâmetros analisados.

Data de emissão do relatório: Santo André, 07-12-2022.



Lais Puls Ferretti

Lais Puls Ferretti



Verifique a autenticidade da assinatura.